

平成23年4月5日

小田原記者クラブ

神奈川県内広域水道企業団

内径3, 100ミリメートル導水管破損について

(通行止めの原因)

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響による当企業団の飯泉取水ぜき（小田原市飯泉884番地）から取水した水道用水の原水を浄水場まで導水する内径3, 100ミリメートル導水管が小田原市内において一部破損し、漏水したため、通行止めをいたしました。

(通行止め区間等)

平成23年4月5日（火）午前8時すぎから、小田原市道0068（小田原市曾我谷津695-6地先付近）を道路管理者等と協議の上、一部通行止めとしました。

中河原交差点～曾我岸交差点間（小田原市道0068）

(現在の状況)

本日（4月5日）中に、道路の開削に着手し、埋設されている導水管の応急措置を講ずる予定であり、現在詳細を鋭意調査中です。

この通行止めにより、車両、歩行者の通行にあたってご迷惑をおかけしますが、何卒、近隣住民の皆様と道路利用者の安全確保と万全な水道用水供給事業の継続のための措置として、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

問い合わせ先

神奈川県内広域水道企業団

○ 技術部浄水計画課

課長 佐藤

電話045(363)9297

○ 技術部飯泉取水管理事務所

所長 渡部

電話0465(48)1102

