

# 令和4年度 有機フッ素化合物 検査結果 (神奈川県内広域水道企業団)

表中の日付は採水日です。

## PFOS 及び PFOA 【水質管理目標設定項目】 目標値：PFOS 及び PFOA の合算で 50ng/L 以下 (暫定)

| 分類 | 地点              | R4/6/15   | R4/9/6    | R4/12/6   | R5/3/7    |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 原水 | 飯泉取水管理事務所 (酒匂川) | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 |
|    | 社家取水管理事務所 (相模川) | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 |
|    | 西長沢浄水場          | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 |

| 分類  | 地点     | 系統     | R4/4/4    | R4/7/4    | R4/10/4   | R5/1/10   |
|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 水道水 | 吉沢給水地点 | 伊勢原浄水場 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 |
|     | 西谷給水地点 | 相模原浄水場 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 |
|     | 末吉給水地点 | 西長沢浄水場 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 |
|     | 太田和調整池 | 綾瀬浄水場  | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 | 10ng/L 未満 |

## PFHxS 【要検討項目】 目標値：なし

| 分類 | 地点              | R4/6/15   | R4/9/6    | R4/12/6   | R5/3/7    |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 原水 | 飯泉取水管理事務所 (酒匂川) | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 |
|    | 社家取水管理事務所 (相模川) | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 |
|    | 西長沢浄水場          | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 |

| 分類  | 地点     | 系統     | R4/4/4    | R4/7/4    | R4/10/4   | R5/1/10   |
|-----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 水道水 | 吉沢給水地点 | 伊勢原浄水場 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 |
|     | 西谷給水地点 | 相模原浄水場 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 |
|     | 末吉給水地点 | 西長沢浄水場 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 |
|     | 太田和調整池 | 綾瀬浄水場  | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 | 5 ng/L 未満 |