綾瀬浄水場系統　太田和調整池

平成２９年９月

区分		項目	(単位)	基準値	水質検査結果					
					４月	５月	６月	７月	８月	９月
病原微生物	1	一般細菌	(個/ｍｌ)	1ml中100個以下	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.003 以下	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.0005 以下	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—
	5	セレン及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	6	鉛及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	8	六価クロム化合物	(ｍｇ/L)	0.05 以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	(ｍｇ/L)	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(ｍｇ/L)	10 以下	0.95	0.84	0.74	0.71	0.79	0.86
	12	フッ素及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.8 以下	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	(ｍｇ/L)	1.0 以下	—	—	<0.02	—	—	<0.02
一般有機物	14	四塩化炭素	(ｍｇ/L)	0.002 以下	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
	15	１・４―ジオキサン	(ｍｇ/L)	0.05 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン	(ｍｇ/L)	0.04 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
	17	ジクロロメタン	(ｍｇ/L)	0.02 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
	18	テトラクロロエチレン	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
	19	トリクロロエチレン	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
	20	ベンゼン	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
消毒副生成物	21	塩素酸	(ｍｇ/L)	0.6 以下	<0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04
	22	クロロ酢酸	(ｍｇ/L)	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	(ｍｇ/L)	0.06 以下	0.005	0.007	0.008	0.007	0.008	0.011
	24	ジクロロ酢酸	(ｍｇ/L)	0.03 以下	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007
	25	ジブロモクロロメタン	(ｍｇ/L)	0.1 以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸	(ｍｇ/L)	0.01 以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
	27	総トリハロメタン	(ｍｇ/L)	0.1 以下	0.010	0.012	0.013	0.013	0.015	0.019
	28	トリクロロ酢酸	(ｍｇ/L)	0.03 以下	0.006	0.006	0.009	0.009	0.008	0.009
	29	ブロモジクロロメタン	(ｍｇ/L)	0.03 以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006
	30	ブロモホルム	(ｍｇ/L)	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	(ｍｇ/L)	0.08 以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
着色	32	亜鉛及びその化合物	(ｍｇ/L)	1.0 以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.2 以下	—	—	0.03	—	—	0.03
	34	鉄及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.3 以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
	35	銅及びその化合物	(ｍｇ/L)	1.0 以下	—	—	<0.01	—	—	<0.01
味	36	ナトリウム及びその化合物	(ｍｇ/L)	200 以下	—	7.7	—	—	7.6	—
着色	37	マンガン及びその化合物	(ｍｇ/L)	0.05 以下	—	—	<0.001	—	—	<0.001
味	38	塩化物イオン	(ｍｇ/L)	200 以下	7.7	8.0	7.9	7.7	8.3	7.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(ｍｇ/L)	300 以下	—	59	—	—	59	—
	40	蒸発残留物	(ｍｇ/L)	500 以下	—	114	—	—	124	—
発泡	41	陰イオン界面活性剤	(ｍｇ/L)	0.2 以下	—	—	<0.005	—	—	<0.005
臭気	42	ジェオスミン	(ｍｇ/L)	0.00001 以下	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	２―メチルイソボルネオール	(ｍｇ/L)	0.00001 以下	—	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001
発泡	44	非イオン界面活性剤	(ｍｇ/L)	0.02 以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—
臭気	45	フェノール類	(ｍｇ/L)	0.005 以下	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(ｍｇ/L)	3 以下	0.46	0.45	0.51	0.46	0.46	0.51
基礎的性状	47	pH値		5.8以上8.6以下	7.47	7.37	7.40	7.36	7.41	7.40
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	(度)	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	(度)	2 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
衛生上の処置		遊離残留塩素	(ｍｇ/L)	0.1 以上	0.77	0.77	0.72	0.84	0.87	0.85

上記水質基準項目について、全て基準値以下となっております。安心してご使用ください。

ご家庭の蛇口には、企業団でつくった水道水が給水地点から各地域の水道局を介して届けられます。