

西長沢浄水場系統 末吉給水地点

令和8年8月

区 分	項 目		(単位)	基 準 値	水 質 検 査 結 果					
					4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
病 原 微生物	1	一般細菌	(個/ml)	1ml中100個以下	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003 以下	—	—	0.0001未満	—	—	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005 以下	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	—	—	0.0005未満	—	—	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	—	—	0.0005未満	—	—	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 以下	—	—	0.0005未満	—	—	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	—	—	0.0005未満	—	—	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	—	—	0.001未満	—	—	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	0.85	0.93	0.59	0.93	0.76	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8 以下	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	—	—	0.01	—	—	
一 般 有 機 物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	
	15	1・4—ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	20	PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
消 毒 副 生 成 物	22	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	0.02未満	0.03	0.03	0.03	0.03	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.06 以下	—	0.007	—	—	0.009	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	—	0.005	—	—	0.004	
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	27	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	—	0.010	—	—	0.013	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	—	0.007	—	—	0.008	
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	—	0.003	—	—	0.004	
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08 以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	
着 色	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	—	—	0.005未満	—	—	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2 以下	—	—	0.024	—	—	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3 以下	—	—	0.005未満	—	—	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0 以下	—	—	0.001未満	—	—	
味	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200 以下	—	8.4	—	—	8.2	
着色	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05 以下	—	—	0.001未満	—	—	
味	39	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	8.0	7.0	6.4	6.7	6.2	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300 以下	—	60	—	—	59	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	—	118	—	—	113	
発泡	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下	—	—	0.005未満	—	—	
臭 気	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	
	44	2—メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
発泡	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下	0.005未満	—	—	0.005未満	—	
臭気	46	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	
味	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.52	0.43	0.45	0.42	0.51	
基 礎 的 性 状	48	pH値		5.8以上8.6以下	7.16	7.23	7.21	7.24	7.23	
	49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	51	色度	(度)	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	52	濁度	(度)	2 以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
衛生上の処置	遊離残留塩素		(mg/L)	0.1 以上	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	

上記水質基準項目について、全て基準値以下となっております。安心してご使用ください。
ご家庭の蛇口には、企業団でつくった水道水が給水地点から各地域の水道局を介して届けられます。